

Prohlášení 7b/IS/2018

Uvádějící na trh: WAVIN Ekoplastik s.r.o.
Sídlo: Rudeč 848, 277 13 Kostelec nad Labem
IČO: 27560597
Vydává na vlastní zodpovědnost toto prohlášení.

Údaje o výrobku:

Název: Trubky COMPACT PIPE z polyetylénu PE 100 (ELTEX TUB 125 N2025) a PE 100 RC (ELTEX TUB 125 N6000) pro bezvýkopovou sanaci tlakových rozvodů topných plynů uložených v zemi.
Sortiment: DN 100–DN 500, SDR 17 až SDR 26
Výrobce: Wavin GmbH Kunststoff-Rohrsysteme, Industriestrasse 20, 49767 Twist, Německo.

Způsob posouzení shody:

Ověření vlastností výrobku bylo provedeno na základě §13a Nařízení vlády 163/2002 Sb. v platném znění. Pro vydání Prohlášení o byl podkladem Certifikát č. 07 0259 V/AO/e ze dne 16.5.2007, STO-AO 224-65/2007/e ze dne 10.5.2007 a Závěrečný protokol č.j.: 793501618/2017 ze dne 31.10.2017.

Předpisy, použité při posouzení shody:

ČSN EN ISO 11299-1, ČSN EN ISO 11299-3

Autorizovaná osoba zúčastněná na posuzování shody:


Obchodní jméno: Institut pro testování a certifikaci a.s.
Sídlo: tř.T.Batí 299, 764 21 Zlín – Louky.
Identifikace: IČO 4791 0381, AO č.224

Potvrzujeme, že:

Potrubi systému COMPACT PIPE je shodné s technickou dokumentací. Vlastnosti výrobků splňují základní požadavky Nařízení vlády 163/2002 Sb. v platném znění a výrobky jsou pro deklarovaná použití, při dodržení Technického manuálu bezpečné. Jsou přijata opatření k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

Toto prohlášení nahrazuje Prohlášení 7b/IS/2017 ze dne 14.3.2017

V Kostelci nad Labem 15.3.2018


Ing. Krzysztof Bocek
jednatel společnosti a generální ředitel




Ing. Petr Franěk
jednatel společnosti a finanční ředitel